


Analyserapport

Rekvirent	Stenlille Grusgrav ApS Omkørselsvejen 1A 4295 Stenlille	Sagsnavn:	Stenlille Grusgrav
		Sagsnr.	
		Lokalitet:	

2445-526-1
0-4 Vasket grus

Sigtekurve



Gennemfald sigte mm	%
80	100,0
63	100,0
31,5	100,0
16	100,0
8	100,0
4	96,5
2	78,7
1	53,6
0,5	25,8
0,25	6,9
0,125	1,2
0,063	0,3

Egenskaber	
Kalkindhold %	
Glødetab % < 2%	
Reduceret glødetab	
Uensformighedstal, U	4,3
Methylenblåtværdi < 3,0	
Vandindhold	2,4

Vibrationsforsøg	
Vandindhold %	11,2
Tørdensitet t/m ³	1,79

Udarb. af
Mie Lomholt